


Achtung: Funktionsschema nur für den Elektriker gültig!
Attention : Modèle de fonction seulement pour l'électricien valable!
Attenzione: Modello di funzione soltanto per l'elettricista valido!
Note: Operation diagramme only for the electrician valid!
Opm: werkingsdiagramma enkel voor geschoold elektriker !



* Bei Standard (A) entfällt das Expansionsgefäß
Pour standard (A) du vase d'expansion est omis
Per standard (A) il vaso di espansione viene ommesso
For standard (A) the expansion tank is omitted
Voor standaard (A) van het expansievat wordt weggelaten

** Optional
Optional
Opzione
Optional
Optionele

- Legende**
Légende
Legenda

B3 Brauchwasserfühler oben
Sonde de temp. ECS en haut
Sonda termica accum. ACS alto
hot water sensor top
boilervoeler boven

B6 Sonnenkollektorfühler
Sonde de collecteur de solaire
Sonda di collettore di solare
Solar collector sensor
Solar collector voeler
- B9** Aussenfühler
Sonde extérieure
Sonda esterna
Outside sensor
Buitenvoeler

B10 Schienenvorlauffühler
Sonde de temp. départ du rail
Sonda termica mandata esterna
Header supply line sensor
Verdelervoelver
- B31** Brauchwasserfühler unten
Sonde de temp. ECS en bas
Sonda termica accum. ACS sotto
hot water sensor bottom
boilervoeler onder

EG Expansionsgefäß
Vase d'expansion
Vaso d'espansione
Expansion tank
Expansievat
- Q2** Heizkreispumpe
Pompe de circuit de chauffage
Pompa di circuito di riscald.
Heating zone pump
CV pump


Q5 Sonnenkollektorpumpe
Pompe de circuit solaire
Pompa collettore solare
Solar collector pump
Solar collector pump
(max. 1A)
- RG1** Raumgerät (Option)
Appareil d'ambiance (Option)
Comando a distanza (Opzione)
Room unit (Option)
Ruimte unit (Optie)

STB Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione)
Safety limit thermostat of floor heating (Option)
Veiligheidsaquastaat voor vloerverwarming (Optie)

a	Rückschlagventil, Par. 5734	17.03.2020	se	Gez.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage: =A	+ Ort:	Blatt/Page 2
b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Dess.				Bez./Des.1	Thision-S PLUS			
c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr.	23.01.2019	scs		Bez./Des.2	Funktionsschema			
d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Contr.					Standard 1-6-7-(A)B-C			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				Schema/Draw	K 01.1.0832	Total Bl./Pg 12

Anschluss Hydraulische Weiche (elco Zubehör)
connexion Inverseur hydraulique (elco Accessoire)
connessione Invertitore idraulico (elco Accessorio)
connection Hydraulic diverter (elco Accesories)
verbinding Hydraulische evenwichtsfles (elco accessoires)


LLH



Vorderansicht
vue frontale
vista frontale
front view
vooraanzicht

Anschluss Plattenwärmetauscher (elco Zubehör)
connexion Echangeurs de chaleur à plaques (elco Accessoire)
connessione Scambiatori di calore (elco Accessorio)
connection Plate heat exchangers (elco Accesories)
verbinding Platen warmtewisselaars (elco accessoires)

PWT



Ansicht Rückseite
Vue derrière
Vista lato posteriore
View backside
Zicht achterzijde

a	Rückschlagventil, Par. 5734	17.03.2020	se	Gez. Dess.	24.02.2016	wf
b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc			
c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs
d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	


elco

Type	Gas-Wand-Brennwertkessel Thision-S PLUS
Bez./Des.1	Funktionsschema
Bez./Des.2	Standard 1-6-7-(A)B-C

= Anlage:	=A	+ Ort:		Blatt/Page	3
Schema/Draw	K 01.1.0832	Total Bl./Pg	12		

+THISION S PLUS

* Anschluss verriegelnd
Raccordement verrouilles
Collegamento chiuso
Linking lock
Vergendelende ingang



T1a - 46-54kW
2. Vorlauffühler
2. Sonde de départ
2. Sonda mandata
2. Flow sensor
2. vertrekvoeler

Abgas-Druckwächter (Nur bei THISP 15 kW)
Gaz d'échappement-Pressostat (Seul THISP 15 kW)
Gas combusti-Pressostato (Solo con THISP 15 kW)
Exhaust gas-Pressure switch (Only by THISP 15 kW)
Rookgas-drukbevakking (Enkel bij THISP 15 kW)

AVS 37...
Bedieneinheit
Unité de contrôle
Unità di controllo
Operator interface
Bedieneenheid

Kesselvorlauffühler
Sonde départ
Sonda mandata
Boiler supply line sensor
Ketel vertrekvoeler

Kesselrücklauffühler
Sonde retour
Sonda ritorno
Boiler return line sensor
Ketel retourvoeler

Wasserdrucksensor min.
Capteur de pression d'eau min.
Sensore di pressione acqua min.
Water pressure sensor min.
Waterdruk sensor min.

Einspeisung
Alimentation
Alimentazione
Power supply
Voeding

Absicherung 10A
230V~50Hz
Fusible 10A
230V~50Hz
Protezione 10A
230V~50Hz
10A fusing
230V ac 50Hz
10A zekering
230V ac 50Hz

* -STB
=A/2.C8

-Q2
=A/2.D8

-Q4
=A/2.D8

-RG1
QAA55
=A/2.B8

-S1

-B10
=A/2.D6

-B9
=A/2.B4

-B3
=A/2.D4

* STB Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione)
Safety limit thermostat of floor heating (Option)
Veiligheidsaquastaat voor vloerverwarming (Optie)

** Brücke entfällt beim Anschluss des Gerätes
Enlever raccordement avec appareils
Togliere il cavallotto raccordando l'apparecchio
Remove link by connection of option
verwijder brug als toestel wordt aangesloten


a	Rückschlagventil, Par.5734	17.03.2020	se	Gez. Dess.	24.02.2016	wf
b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs
c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se			
d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	

elco

Typ	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	1
Bez./Des.1	Thision-S PLUS						
Bez./Des.2	Steuerung LMS 14...	Schema/Draw	K 01.1.0832			Total Bl./Pg	12

+THISION S PLUS

Solar
Solaire
Solare
Solar
Zonne-energie



Sonnenkollektorfühler
Sonde de collecteur de solaire
Sonda di collettore di solare
Solar collector sensor
Solar collector voeler

Brauchwasserfühler unten
Sonde de temp. ECS en bas
Sonda termica accum. ACS sotto
hot water sensor bottom
boilervoeler onder

Sonnenkollektorpumpe
Pompe de circuit solaire
Pompa collettore solare
Solar collector pump
Solar collector pomp
(max. 1A)

a	Rückschlagventil, Par. 5734	17.03.2020	se	Gez.	24.02.2016	wf
b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Dess.		
c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr.	23.01.2019	scs
d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	

elco

Type	Gas-Wand-Brennwertkessel
Bez./Des.1	Thision-S PLUS
Bez./Des.2	Ansteuerung Solar

= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page 2
Schema/Draw	K 01.1.0832	Total Bl./Pg	12

Programmierung
Programmation
Programmazione

Grundanzeige
Affichage de base
Visualizzazione base
(Tasten-Ebene)
(Niveau touches)
(Livello tasti)

Taste OK drücken (1x)
Appuyer sur la touche OK (1x)
Premere 1 volta il tasto OK

Taste OK drücken (1x)
Appuyer sur la touche OK (1x)
Premere 1 volta il tasto OK

Taste INFO drücken (4 sec.)
Appuyer sur la touche INFO (4 sec.)
Premere il tasto INFO per 4 secondi

Endbenutzer
Utilisateur final
Utente finale

- gewünschtes Menü auswählen
choix du menu souhaité
selezionare il menu desiderto
- mit Taste OK bestätigen
confirmer avec la touche OK
confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
choix du paramètre souhaité
selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
confirmer avec la touche OK
confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
confirmer avec la touche OK
confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
premere ESC per tornare alla visualizzazione base

Inbetriebsetzung
Mise en service
Messa in servizio

Fachmann
Chauffagiste
Specialista

- gewünschte Benutzer-Ebene auswählen
sélectionner le niveau utilisateur souhaité
selezione il livello utente desiderato
- mit Taste OK bestätigen
confirmer avec la touche OK
confermare con il tasto OK
- gewünschtes Menü auswählen
choix du menu souhaité
selezionare il menu desiderto
- mit Taste OK bestätigen
confirmer avec la touche OK
confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
choix du paramètre souhaité
selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
confirmer avec la touche OK
confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
confirmer avec la touche OK
confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
premere ESC per tornare alla visualizzazione base

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																										
A	<table><tr><th>Menü Menue Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level Niveau</th><th>Funktion Fonction Funzione Function Functie</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling</th><th>Min. Min. Min. min. min.</th><th>Max. Max. Max. max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit Eenheid</th><th>Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging</th></tr><tr><td></td><td>Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface Bedienerenheid</td><td>20</td><td>E</td><td>Sprache Langue Lingua Language Taal</td><td>Deutsch Allemand Tedesco German Duits</td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="3">B</td><td rowspan="3">Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date Datum en tijd</td><td>1</td><td>E</td><td>Stunden Heures Ore Hours Uren</td><td></td><td>00:00</td><td>23:59</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>2</td><td>E</td><td>Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month Dag / maand</td><td></td><td>01.01</td><td>31,12</td><td>tt.MM</td><td>*</td></tr><tr><td>3</td><td>E</td><td>Jahr An Anno Year Jaar</td><td></td><td>2004</td><td>2099</td><td>JJJJ</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="3">C</td><td rowspan="3">Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1</td><td>500</td><td>E</td><td>Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie</td><td>Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo</td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>501</td><td>E</td><td>1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN</td><td>06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>502</td><td>E</td><td>1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT</td><td>22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="3">D</td><td rowspan="3">Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW tijdr program 4/DHW</td><td>560</td><td>E</td><td>Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie</td><td>Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo</td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>561</td><td>E</td><td>1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN</td><td>06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>562</td><td>E</td><td>1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT</td><td>22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>E</td><td>Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>F</td><td colspan="8"><table><tr><td>a</td><td>Rückschalventil,Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>24.02.2016</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>2</td></tr><tr><td>b</td><td>Blatt (LLH, PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Gepr.</td><td>23.01.2019</td><td>scs</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0832</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">12</td></tr><tr><td>d</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td colspan="2">Bez./Des.2</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="7"></td></tr></table></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>								Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging		Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface Bedienerenheid	20	E	Sprache Langue Lingua Language Taal	Deutsch Allemand Tedesco German Duits			*	B	Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date Datum en tijd	1	E	Stunden Heures Ore Hours Uren		00:00	23:59	hh:mm	*	2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month Dag / maand		01.01	31,12	tt.MM	*	3	E	Jahr An Anno Year Jaar		2004	2099	JJJJ	*	C	Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo			*	501	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	502	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	D	Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW tijdr program 4/DHW	560	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo			*	561	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	562	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	E	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen								F	<table><tr><td>a</td><td>Rückschalventil,Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>24.02.2016</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>2</td></tr><tr><td>b</td><td>Blatt (LLH, PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Gepr.</td><td>23.01.2019</td><td>scs</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0832</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">12</td></tr><tr><td>d</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td colspan="2">Bez./Des.2</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="7"></td></tr></table>								a	Rückschalventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2	b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Dess.			Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P					c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr.	23.01.2019	scs	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0832		Total Bl./Pg	12	d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Contr.			Bez./Des.2		Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name									1	2	3	4	5	6	7	8
Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging																																																																																																																																																																																										
	Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface Bedienerenheid	20	E	Sprache Langue Lingua Language Taal	Deutsch Allemand Tedesco German Duits			*																																																																																																																																																																																										
B	Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date Datum en tijd	1	E	Stunden Heures Ore Hours Uren		00:00	23:59	hh:mm	*																																																																																																																																																																																									
		2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month Dag / maand		01.01	31,12	tt.MM	*																																																																																																																																																																																									
		3	E	Jahr An Anno Year Jaar		2004	2099	JJJJ	*																																																																																																																																																																																									
C	Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo			*																																																																																																																																																																																										
		501	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																									
		502	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																									
D	Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW tijdr program 4/DHW	560	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo			*																																																																																																																																																																																										
		561	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																									
		562	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																									
E	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																																																																																																																																	
F	<table><tr><td>a</td><td>Rückschalventil,Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>24.02.2016</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>2</td></tr><tr><td>b</td><td>Blatt (LLH, PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Gepr.</td><td>23.01.2019</td><td>scs</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0832</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">12</td></tr><tr><td>d</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td colspan="2">Bez./Des.2</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="7"></td></tr></table>								a	Rückschalventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2	b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Dess.			Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P					c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr.	23.01.2019	scs	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0832		Total Bl./Pg	12	d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Contr.			Bez./Des.2		Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																																
a	Rückschalventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2																																																																																																																																																																																					
b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Dess.				Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P																																																																																																																																																																																								
c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr.	23.01.2019	scs		Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0832		Total Bl./Pg	12																																																																																																																																																																																				
d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Contr.				Bez./Des.2																																																																																																																																																																																										
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																										

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																							
A	<table><tr><th>Menü Menue Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level Niveau</th><th>Funktion Fonction Funzione Function Functie</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling</th><th>Min. Min. Min. min. min.</th><th>Max. Max. Max. max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit Eenheid</th><th>Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging</th></tr><tr><td rowspan="9">B</td><td rowspan="9">Konfiguration Configuration Configurazione Configuration Configuratie</td><td>5734</td><td>F</td><td>Grundposition TWW Umlenkventil Pos. base vanne direct ECS Posiz base deviatrice ACS Basic pos DHW div valve Basis pos. Tapw oml. vent.</td><td>Letzte Anforderung Dernière demande Ultima richiesta Last request Laatste vraag</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td>Heizkreis Circuit de chauffage Circuito riscaldamento Heating circuit Verwarmingskring</td></tr><tr><td>5736</td><td>I</td><td>Trinkwasser Trennschaltung Séparation ECS Circuito ACS separato DHW separate circuit Tapw separaat circuit</td><td>Aus Arrêt Disinserito OFF Uit</td><td>Aus</td><td>Ein</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>5736 (1)</td><td></td><td>Bei ELCO Weiche LLH oder wenn Schienenvorlauffühler B10 bei TWW Ladung umspült wird Dans le cas d'un ELCO bouteille d'équilibre ou lorsque la sonde B10 est rincée pendant la préparation ECS Con il separatore ELCO LLH o quando la sonda B10 é nell flusso della carica del ACS With ELCO header LLH or when rail flow sensor B10 is circulated around during TWW charge In het geval van een ELCO open verdeler/evenwichtsfles of wanneer LLH de voeler B10 omspoelt wordt tijdens tapwaterbereiding</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Aus Arrêt Disinserito OFF Uit</td></tr><tr><td>5736 (2)</td><td></td><td>Wenn Schienenvorlauffühler B10 bei TWW Ladung nicht umspült wird Si la sonde B10 n'est PAS rincée pendant la préparation ECS Quando la sonda B10 NON viene circondata durante la carica del ACS When rail flow sensor B10 is NOT circulated around during TWW charge In het geval dat de aanvoervoeler B10 NIET omspoelt wordt tijdens tapwaterbereiding</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ein En Inserito On Aan</td></tr><tr><td>5890</td><td>I</td><td>Relaisausgang QX1 Sortie de relais QX1 Uscita del relè QX1 Relay output QX1 Relaisuitgang QX1</td><td>Kein Aucun Nessuno None Geen</td><td>0</td><td>43</td><td></td><td>Heizkreispumpe HK1 Q2 Pompe circuit chauffage PC1 Q2 Pompa circ risc CR1 Q2 Heating circuit pump HC1 Q2 Verw grp pomp HC1 Q2</td></tr><tr><td>5891</td><td>I</td><td>Relaisausgang QX2 Sortie de relais QX2 Uscita del relè QX2 Relay output QX2 Relaisuitgang QX2</td><td>(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)</td><td>Kein Aucun Nessuno None Geen</td><td>0</td><td>43</td><td></td><td>Zirkulationspumpe Q4 Pompe de circulation Q4 Pompa di circolazione Q4 Circulating pump Q4 circulatiepomp Q4</td></tr><tr><td>5930</td><td>I</td><td>Fühlereingang BX1 Entrée de sonde BX1 Entrata di sonda BX1 Sensor input BX1 Opnemeringang BX1</td><td>Kein Aucun Nessuno None Geen</td><td>0</td><td>19</td><td></td><td>Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10</td></tr><tr><td>6022</td><td>I</td><td>Funktion Erweiterungsmodul 3 Fonction module extension 3 Modulo di espansione funzione 3 Function extension module 3 Functie uitbreidingsmodule 3</td><td>Kein Aucun Nessuno None Geen</td><td>0</td><td>7</td><td></td><td>Solar Trinkwasser Solaire ECS Solare ACS Solar DHW zonne drinkwater</td></tr><tr><td>6120</td><td>F</td><td>Anlagenfrostschutz Protection hors-gel de l'installation, CC1 et CC2 Protezione fuori-gelo dell'impianto, CC1 et CC2 System freeze protection Vorstbeveiliging installatie</td><td>Ein En Inserito On Aan</td><td>Aus</td><td>Ein</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="2">E</td><td>6200</td><td>F</td><td>Fühler speichern enregistrer sondes registrare sonda Save sensor Opnemer opslaan</td><td>Nein Non No No Nee</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td>Ja Oui Si Yes Ja</td></tr><tr><td>Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>F</td><td colspan="8"><table><tr><td>a</td><td>Rückschalventil,Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>24.02.2016</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>3</td></tr><tr><td>b</td><td>Blatt (LLH, PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td>Dess.</td><td rowspan="3">23.01.2019</td><td rowspan="3">scs</td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Gepr.</td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td colspan="2" rowspan="2">K 01.1.0832</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">12</td></tr><tr><td>d</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table></td></tr></table>								Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging	B	Konfiguration Configuration Configurazione Configuration Configuratie	5734	F	Grundposition TWW Umlenkventil Pos. base vanne direct ECS Posiz base deviatrice ACS Basic pos DHW div valve Basis pos. Tapw oml. vent.	Letzte Anforderung Dernière demande Ultima richiesta Last request Laatste vraag	0	2		Heizkreis Circuit de chauffage Circuito riscaldamento Heating circuit Verwarmingskring	5736	I	Trinkwasser Trennschaltung Séparation ECS Circuito ACS separato DHW separate circuit Tapw separaat circuit	Aus Arrêt Disinserito OFF Uit	Aus	Ein		*	5736 (1)		Bei ELCO Weiche LLH oder wenn Schienenvorlauffühler B10 bei TWW Ladung umspült wird Dans le cas d'un ELCO bouteille d'équilibre ou lorsque la sonde B10 est rincée pendant la préparation ECS Con il separatore ELCO LLH o quando la sonda B10 é nell flusso della carica del ACS With ELCO header LLH or when rail flow sensor B10 is circulated around during TWW charge In het geval van een ELCO open verdeler/evenwichtsfles of wanneer LLH de voeler B10 omspoelt wordt tijdens tapwaterbereiding					Aus Arrêt Disinserito OFF Uit	5736 (2)		Wenn Schienenvorlauffühler B10 bei TWW Ladung nicht umspült wird Si la sonde B10 n'est PAS rincée pendant la préparation ECS Quando la sonda B10 NON viene circondata durante la carica del ACS When rail flow sensor B10 is NOT circulated around during TWW charge In het geval dat de aanvoervoeler B10 NIET omspoelt wordt tijdens tapwaterbereiding					Ein En Inserito On Aan	5890	I	Relaisausgang QX1 Sortie de relais QX1 Uscita del relè QX1 Relay output QX1 Relaisuitgang QX1	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	43		Heizkreispumpe HK1 Q2 Pompe circuit chauffage PC1 Q2 Pompa circ risc CR1 Q2 Heating circuit pump HC1 Q2 Verw grp pomp HC1 Q2	5891	I	Relaisausgang QX2 Sortie de relais QX2 Uscita del relè QX2 Relay output QX2 Relaisuitgang QX2	(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	43		Zirkulationspumpe Q4 Pompe de circulation Q4 Pompa di circolazione Q4 Circulating pump Q4 circulatiepomp Q4	5930	I	Fühlereingang BX1 Entrée de sonde BX1 Entrata di sonda BX1 Sensor input BX1 Opnemeringang BX1	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	19		Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10	6022	I	Funktion Erweiterungsmodul 3 Fonction module extension 3 Modulo di espansione funzione 3 Function extension module 3 Functie uitbreidingsmodule 3	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	7		Solar Trinkwasser Solaire ECS Solare ACS Solar DHW zonne drinkwater	6120	F	Anlagenfrostschutz Protection hors-gel de l'installation, CC1 et CC2 Protezione fuori-gelo dell'impianto, CC1 et CC2 System freeze protection Vorstbeveiliging installatie	Ein En Inserito On Aan	Aus	Ein		*	E	6200	F	Fühler speichern enregistrer sondes registrare sonda Save sensor Opnemer opslaan	Nein Non No No Nee	0	1		Ja Oui Si Yes Ja	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen								F	<table><tr><td>a</td><td>Rückschalventil,Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>24.02.2016</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>3</td></tr><tr><td>b</td><td>Blatt (LLH, PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td>Dess.</td><td rowspan="3">23.01.2019</td><td rowspan="3">scs</td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Gepr.</td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td colspan="2" rowspan="2">K 01.1.0832</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">12</td></tr><tr><td>d</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>								a	Rückschalventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	3	b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Dess.	23.01.2019	scs	Bez./Des.1	Thision-S PLUS		=P				c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr.	Bez./Des.2	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0832		Total Bl./Pg	12	d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Contr.				Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name									1	2	3	4	5	6	7	8
Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging																																																																																																																																																																																							
B	Konfiguration Configuration Configurazione Configuration Configuratie	5734	F	Grundposition TWW Umlenkventil Pos. base vanne direct ECS Posiz base deviatrice ACS Basic pos DHW div valve Basis pos. Tapw oml. vent.	Letzte Anforderung Dernière demande Ultima richiesta Last request Laatste vraag	0	2		Heizkreis Circuit de chauffage Circuito riscaldamento Heating circuit Verwarmingskring																																																																																																																																																																																						
		5736	I	Trinkwasser Trennschaltung Séparation ECS Circuito ACS separato DHW separate circuit Tapw separaat circuit	Aus Arrêt Disinserito OFF Uit	Aus	Ein		*																																																																																																																																																																																						
		5736 (1)		Bei ELCO Weiche LLH oder wenn Schienenvorlauffühler B10 bei TWW Ladung umspült wird Dans le cas d'un ELCO bouteille d'équilibre ou lorsque la sonde B10 est rincée pendant la préparation ECS Con il separatore ELCO LLH o quando la sonda B10 é nell flusso della carica del ACS With ELCO header LLH or when rail flow sensor B10 is circulated around during TWW charge In het geval van een ELCO open verdeler/evenwichtsfles of wanneer LLH de voeler B10 omspoelt wordt tijdens tapwaterbereiding					Aus Arrêt Disinserito OFF Uit																																																																																																																																																																																						
		5736 (2)		Wenn Schienenvorlauffühler B10 bei TWW Ladung nicht umspült wird Si la sonde B10 n'est PAS rincée pendant la préparation ECS Quando la sonda B10 NON viene circondata durante la carica del ACS When rail flow sensor B10 is NOT circulated around during TWW charge In het geval dat de aanvoervoeler B10 NIET omspoelt wordt tijdens tapwaterbereiding					Ein En Inserito On Aan																																																																																																																																																																																						
		5890	I	Relaisausgang QX1 Sortie de relais QX1 Uscita del relè QX1 Relay output QX1 Relaisuitgang QX1	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	43		Heizkreispumpe HK1 Q2 Pompe circuit chauffage PC1 Q2 Pompa circ risc CR1 Q2 Heating circuit pump HC1 Q2 Verw grp pomp HC1 Q2																																																																																																																																																																																						
		5891	I	Relaisausgang QX2 Sortie de relais QX2 Uscita del relè QX2 Relay output QX2 Relaisuitgang QX2	(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	43		Zirkulationspumpe Q4 Pompe de circulation Q4 Pompa di circolazione Q4 Circulating pump Q4 circulatiepomp Q4																																																																																																																																																																																					
		5930	I	Fühlereingang BX1 Entrée de sonde BX1 Entrata di sonda BX1 Sensor input BX1 Opnemeringang BX1	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	19		Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10																																																																																																																																																																																						
		6022	I	Funktion Erweiterungsmodul 3 Fonction module extension 3 Modulo di espansione funzione 3 Function extension module 3 Functie uitbreidingsmodule 3	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	7		Solar Trinkwasser Solaire ECS Solare ACS Solar DHW zonne drinkwater																																																																																																																																																																																						
		6120	F	Anlagenfrostschutz Protection hors-gel de l'installation, CC1 et CC2 Protezione fuori-gelo dell'impianto, CC1 et CC2 System freeze protection Vorstbeveiliging installatie	Ein En Inserito On Aan	Aus	Ein		*																																																																																																																																																																																						
E	6200	F	Fühler speichern enregistrer sondes registrare sonda Save sensor Opnemer opslaan	Nein Non No No Nee	0	1		Ja Oui Si Yes Ja																																																																																																																																																																																							
	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																																																																																																																														
F	<table><tr><td>a</td><td>Rückschalventil,Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>24.02.2016</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>3</td></tr><tr><td>b</td><td>Blatt (LLH, PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td>Dess.</td><td rowspan="3">23.01.2019</td><td rowspan="3">scs</td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Gepr.</td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td colspan="2" rowspan="2">K 01.1.0832</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">12</td></tr><tr><td>d</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>								a	Rückschalventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	3	b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Dess.	23.01.2019	scs	Bez./Des.1	Thision-S PLUS		=P				c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr.	Bez./Des.2	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0832		Total Bl./Pg	12	d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Contr.				Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name									1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																														
a	Rückschalventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	3																																																																																																																																																																																	
b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Dess.	23.01.2019	scs		Bez./Des.1	Thision-S PLUS		=P																																																																																																																																																																																				
c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr.				Bez./Des.2	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0832		Total Bl./Pg	12																																																																																																																																																																																
d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Contr.																																																																																																																																																																																											
	Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																							

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																											
A	<table><tr><th>Menü Menue Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level Niveau</th><th>Funktion Fonction Funzione Function Functie</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling</th><th>Min. Min. Min. min. min.</th><th>Max. Max. Max. max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit Eenheid</th><th>Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging</th></tr><tr><td rowspan="6">B</td><td rowspan="6">Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test In-/uitgangtest</td><td>7700</td><td>I</td><td>Relaistest Test des relais Test relè Relay test Relaistest</td><td>Kein Test Aucun test Nessun test No test Geen test</td><td>0</td><td>20</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>7730</td><td>I</td><td>Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9 Buitentemperatuur B9</td><td>0</td><td>-50</td><td>50</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation waarde</td></tr><tr><td>7750</td><td>I</td><td>Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3 Tapwatertemperatuur B3</td><td>0</td><td>0</td><td>140</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation waarde</td></tr><tr><td>7820</td><td>I</td><td>Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1 Sensor temp BX1 Opnemertemperatuur BX1</td><td>Schienenenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10</td><td>0</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation waarde</td></tr><tr><td>7834</td><td>I</td><td>Fühlertemp BX21 Modul 3 Température sonde BX21 module 3 Temperatura sonda BX21 modulo 3 Sensor temp BX21 module 3 Opnemertemp BX21 module 3</td><td>Kollektorfühler B6 Sonde collecteur solaire B6 Sonda collettore B6 Collector sensor B6 Collector sensor B6</td><td>0</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation waarde</td></tr><tr><td>7835</td><td>I</td><td>Fühlertemp BX22 Modul 3 Température sonde BX22 module 3 Temperatura sonda BX22 modulo 3 Sensor temp BX2 module 3 Opnemertemp BX22 module 3</td><td>Trinkwasserfühler B31 Sonde de eau potable B31 Sonda d'acqua potabile B31 Potable water sensor B31 Tapwateropnemer B31</td><td>0</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione valuation waarde</td></tr><tr><td rowspan="5">D</td><td rowspan="5">Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>F</td><td colspan="8"><table><tr><td>a</td><td>Rückschalventil,Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Gez. Dess.</td><td>24.02.2016</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>4</td></tr><tr><td>b</td><td>Blatt (LLH, PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td rowspan="3">Gepr. Contr.</td><td rowspan="3">23.01.2019</td><td rowspan="3">scs</td><td></td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0832</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">12</td></tr><tr><td>d</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Bez./Des.2</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>								Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging	B	Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test In-/uitgangtest	7700	I	Relaistest Test des relais Test relè Relay test Relaistest	Kein Test Aucun test Nessun test No test Geen test	0	20		*	7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9 Buitentemperatuur B9	0	-50	50	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde	7750	I	Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3 Tapwatertemperatuur B3	0	0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde	7820	I	Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1 Sensor temp BX1 Opnemertemperatuur BX1	Schienenenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10	0	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde	7834	I	Fühlertemp BX21 Modul 3 Température sonde BX21 module 3 Temperatura sonda BX21 modulo 3 Sensor temp BX21 module 3 Opnemertemp BX21 module 3	Kollektorfühler B6 Sonde collecteur solaire B6 Sonda collettore B6 Collector sensor B6 Collector sensor B6	0	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde	7835	I	Fühlertemp BX22 Modul 3 Température sonde BX22 module 3 Temperatura sonda BX22 modulo 3 Sensor temp BX2 module 3 Opnemertemp BX22 module 3	Trinkwasserfühler B31 Sonde de eau potable B31 Sonda d'acqua potabile B31 Potable water sensor B31 Tapwateropnemer B31	0	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde	D	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																									E									F	<table><tr><td>a</td><td>Rückschalventil,Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Gez. Dess.</td><td>24.02.2016</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>4</td></tr><tr><td>b</td><td>Blatt (LLH, PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td rowspan="3">Gepr. Contr.</td><td rowspan="3">23.01.2019</td><td rowspan="3">scs</td><td></td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0832</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">12</td></tr><tr><td>d</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Bez./Des.2</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Rückschalventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez. Dess.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	4	b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs		Thision-S PLUS	=P				c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Bez./Des.1	Parameterliste	Schema/Draw	K 01.1.0832	Total Bl./Pg	12	d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Bez./Des.2	Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name									1	2	3	4	5	6	7	8
Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging																																																																																																																																																																																											
B	Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test In-/uitgangtest	7700	I	Relaistest Test des relais Test relè Relay test Relaistest	Kein Test Aucun test Nessun test No test Geen test	0	20		*																																																																																																																																																																																										
		7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9 Buitentemperatuur B9	0	-50	50	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde																																																																																																																																																																																										
		7750	I	Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3 Tapwatertemperatuur B3	0	0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde																																																																																																																																																																																										
		7820	I	Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1 Sensor temp BX1 Opnemertemperatuur BX1	Schienenenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10	0	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde																																																																																																																																																																																									
		7834	I	Fühlertemp BX21 Modul 3 Température sonde BX21 module 3 Temperatura sonda BX21 modulo 3 Sensor temp BX21 module 3 Opnemertemp BX21 module 3	Kollektorfühler B6 Sonde collecteur solaire B6 Sonda collettore B6 Collector sensor B6 Collector sensor B6	0	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde																																																																																																																																																																																									
		7835	I	Fühlertemp BX22 Modul 3 Température sonde BX22 module 3 Temperatura sonda BX22 modulo 3 Sensor temp BX2 module 3 Opnemertemp BX22 module 3	Trinkwasserfühler B31 Sonde de eau potable B31 Sonda d'acqua potabile B31 Potable water sensor B31 Tapwateropnemer B31	0	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde																																																																																																																																																																																									
D	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																																																																																																																																		
E																																																																																																																																																																																																			
F	<table><tr><td>a</td><td>Rückschalventil,Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Gez. Dess.</td><td>24.02.2016</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>4</td></tr><tr><td>b</td><td>Blatt (LLH, PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td rowspan="3">Gepr. Contr.</td><td rowspan="3">23.01.2019</td><td rowspan="3">scs</td><td></td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Bez./Des.1</td><td>Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0832</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">12</td></tr><tr><td>d</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Bez./Des.2</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Rückschalventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez. Dess.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	4	b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs		Thision-S PLUS	=P				c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Bez./Des.1	Parameterliste	Schema/Draw	K 01.1.0832	Total Bl./Pg	12	d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Bez./Des.2	Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																																										
a	Rückschalventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez. Dess.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	4																																																																																																																																																																																						
b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs			Thision-S PLUS	=P																																																																																																																																																																																									
c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se					Bez./Des.1	Parameterliste	Schema/Draw	K 01.1.0832	Total Bl./Pg	12																																																																																																																																																																																						
d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se					Bez./Des.2																																																																																																																																																																																											
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																																																																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																											

1		2		3		4		5		6		7		8	
Menü Menue Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie			Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging				
Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingscircuit 1		710	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint Gewenste wrde comfort			20	BZ 712	BZ 716	°C	*				
		712	E	Reduziertsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd			16	BZ 714	BZ 710	°C	*				
		714	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst			10	4	BZ 712	°C	*				
		720	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope Steilheid stooklijn			1,5	0,1	4		Rad. 1.5/FBH 0.8				
		730	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens			20	8	30	°C	*				
		732	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit 24 h verwarmingsgrens			-3	-10	10	°C	*				
		741	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp			80	BZ740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°				
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen															

a	Rückschalgventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez. Dess.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page	5
b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc					Thision-S PLUS		=P						
c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs		Bez./Des.1		Parameterliste		Schema/Draw		K 01.1.0832		
d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se					Bez./Des.2								
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name									Total Bl./Pg	12

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |

1		2		3		4		5		6		7		8	
Menü Menue Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie		Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling		Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging				
Trinkwasser ECS ACS Potable water Tapwater		1610	E	Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale Nominal setpoint Nom. gew wrde		55		BZ 1612	BZ 1614	°C	*				
		1612	E	Reduziertsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd		40		8	BZ 1610	°C	*				
		1620	I	Freigabe Déblocage Inserimento Release Vrijgave		ZPHK		0	2		*				
		1630	I	Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico Charging priority Laad prioriteit		Absolut Absolue Assoluta Direct Absoluut		0	3		*				
		1640	I	Legionellenfunktion Fonction légionelles Funzione antilegionelle Legionella function Legionella functie		(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)		Aus Arrêt Disinserito OFF Uit	0	2		*			
		1660	F	Zirkulationspumpe Freigabe Libération pompe circulation Rilascio pompa di circolazione Circulating pump release Circ pomp vrijgave		(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)		Trinkw. Freigabe	1	3		*			
Kessel Chaudière Caldaia Boiler Ketel		2441	F	Gebläsedrehzahl Hz Maximum Ventilateur Hz maximum Fan Hz massimo Fan Speed Hz maximum Fan Speed Hz maximaal		geräteabhängig		BZ 9525	BZ 9530	U/min	Nur CH oder bei Bedarf Seulement CH ou au besoin Solo CH o quando necessario Only CH or when needed Slechts CH of naar behoefte				
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen															

1		2		3		4		5		6		7		8	
A	B	Solar Solaire Solare Solar Zonne-energie													
	C														
D	Trinkwasser-Speicher Accumulateur ECS Accumulatore ACS Hot water storage tank Tapwater voorraadvat														
	Konfiguration Configuration Configurazione Configuration Configuratie														
E															
F															

a	Rückschlagventil,Par.5734	17.03.2020	se	Gez.	24.02.2016	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	7
b	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Dess.				Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P			
c	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Gepr.	23.01.2019	scs		Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0832	Total Bl./Pg	12
d	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Contr.									
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name		Bez./Des.2					

1		2		3		4		5		6		7		8	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--