

Elektroschema
Schéma électrique
Schema elettrico
Electrical documentation
Elektrisch schema



Anlage
Installation
Impianto
Installation
Installatie

Auftrag Nr.
No de commande
N° ordine
Commision No.
Bestelnr


Das Installationsmaterial, sowie alle Anschlüsse und Erdungen müssen der EN 60335-1 + EN 60335-2-102 und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Le Matériel d' installation ainsi que les connections et les mises à la terre doivent être conforms aux EN 60335-1 + EN 60335-2-102 et prescriptions locals.
Il materiale, come pure i raccordi e le messe a terra, devono corrispondere alle prescrizioni locali e alle EN 60335-1 + EN 60335-2-102
Installation material, as well as connections and grounding must the EN 60335-1 + EN 60335-2-102 and local regulations.
Het installatiemateriaal zowel als aansluitingen en aarding dienen conform te zijn aan de EN 60335-1 + EN 60335-2-102 en de lokaal geldende voorschriften

Wärmeerzeugertyp Type de producteur de chaudière Tipo di produttore di calore Heat generator type Keteltype	Gas-Wand-Brennwertkessel Thision-S PLUS
Wärmeerzeuger-Ausführung Version de producteur de chaleur Versione di produttore di calore Heat generator type Versie keteltype	Thision S PLUS Standard 3-6-(A)B-C
Schema Artikelnummer Art. No. de schéma Art. N° schema Diagram order number Art.nr schema	3740978

Anlage / Blatt - Verzeichnis: A 1-3
Annexe / page - liste: B 1, 2
Impianto / Elenco Fogli P 1-8
Enclosure / page - list:
Bijlage/pagina - lijst

a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Elektrodokumentation		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	1
b	Rückschalventil, Par.5734	17.03.2020	se	Dess.						=A			
c	Blatt (LLH,PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gep.	23.01.2019	scs		Bez./Des.1	Deckblatt	Schema/Draw K 01.1.0805		Total Bl./Pg	13
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.				Bez./Des.2	Feuille d'ensemble				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name							

Achtung: Funktionsschema nur für den Elektriker gültig!
Attention : Modèle de fonction seulement pour l'électricien valable!
Attenzione: Modello di funzione soltanto per l'elettricista valido!
Note: Operation diagramme only for the electrician valid!
Opm: werkingsdiagramma enkel voor geschoold elektriker !




Legende Légende Legenda	B3	Brauchwasserfühler Sonde de temp. ECS Sonda termica accum. ACS Hot water sensor boilervoeler	B10	Schienenvorlauffühler Sonde de temp. départ du rail Sonda termica mandata esterna Header supply line sensor Verdelervoelver	EG	Expansionsgefäß Vase d'expansion Vaso d'espansione Expansion tank Expansievat	RG1	Raumgerät (Option) Appareil d'ambiance (Option) Comando a distanza (Opzione) External command (Option) ruimte unit (Optie)	Y5	Mischerantrieb Entraînement de mélange Comando valvola miscelazione Mixing valve 3-weg mengkraan
	B9	Aussenfühler Sonde extérieure Sonda esterna Outside sensor Buitenvoeler	B12	Vorlauffühler Sonde de départ Sonda mandata Flow sensor vertrekvoeler	Q2	Heizkreispumpe Pompe de circuit de chauffage Pompa di circuito di riscald. Heating zone pump CV pump	STB1	Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option) Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option) Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione) Safety limit thermostat of floor heating (Option) Veiligheidsaquastaat voor vloerverwarming (Optie)		
					Q6	Pompe de circuit de chauffage Pompa di circuito di riscald. Heating zone pump CV pump	STB2			

a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel Thision-S PLUS	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2
b	Rückschlagventil, Par. 5734	17.03.2020	se	Dess.				Bez./Des.1	Funktionsschema	=A			
c	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr.	23.01.2019	scs		Bez./Des.2	Standard 3-6-(A)B-C				
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.						Schema/Draw	K 01.1.0805	Total Bl./Pg	13
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name							


Anschluss Hydraulische Weiche (elco Zubehör)
connexion Inverseur hydraulique (elco Accessoire)
connessione Invertitore idraulico (elco Accessorio)
connection Hydraulic diverter (elco Accesories)
verbinding Hydraulische evenwichtsfles (elco accessoires)

LLH



Anschluss Plattenwärmetauscher (elco Zubehör)
connexion Echangeurs de chaleur à plaques (elco Accessoire)
connessione Scambiatori di calore (elco Accessorio)
connection Plate heat exchangers (elco Accesories)
verbinding Platen warmtewisselaars (elco accessoires)

PWT



a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez. Dess.	23.07.2015	wf
b	Rückschalventil, Par. 5734	17.03.2020	se			
c	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	


elco

Type	Gas-Wand-Brennwertkessel Thision-S PLUS
Bez./Des.1	Funktionsschema
Bez./Des.2	Standard 3-6-(A)B-C

= Anlage:	=A	+ Ort:		Blatt/Page	3
Schema/Draw	K 01.1.0805	Total Bl./Pg	13		

+THISION S PLUS

* Anschluss verriegelnd
Raccordement verrouilles
Collegamento chiuso
Linking lock
Vergendelende ingang



Einspeisung
Alimentation
Alimentazione
Power supply
Voeding

Absicherung 10A
230V~50Hz
Fusible 10A
230V~50Hz
Protezione 10A
230V~50Hz
10A fusing
230V ac 50Hz
10A zekering
230V ac 50Hz

* -STB1
=A/2.C7

-Q2
=A/2.D7

Heizkreispumpe
Pompe de circuit de chauffage
Pompa di circuito di riscald.
Heating zone pump
CV pump
(max. 1A)

-Q4
=A/2.D7

Zirkulationspumpe
Pompe de circulation
Pompa di circolazione
Circulating pump
circulatiepomp
(max. 1A)
(Option)

-RG2
QAA55
=A/2.B7

Raumgerät
Appareil d'ambiance
Comando a distanza
External command
ruimte unit
(Option)

-RG1
QAA55
=A/2.B8

Gasdruckwächter
Manostat gaz
Pessostato gas
Gas pressure switch
Gasdruckschakelaar
(Option)

-S1

Schienenanlaufwächter
Sonde de temp. départ du rail
Sonda termica mandata esterna
Header supply line sensor
Verdelervoeleer

-B10
=A/2.D5

Aussenfühler
Sonde extérieure
Sonda esterna
Outside sensor
Buitenvoeler

-B9
=A/2.B2

Brauchwasserfühler
Sonde de temp. ECS
Sonda termica accum. ACS
Hot water sensor
boilervoeleer

-B3
=A/2.C2

Wasserdrucksensor min.
Capteur de pression d'eau min.
Sensore di pressione acqua min.
Water pressure sensor min.
Waterdruk sensor min.

* STB Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione)
Safety limit thermostat of floor heating (Option)
Veiligheidsaquastaat voor vloerverwarming (Optie)

** Brücke entfällt beim Anschluss des Gerätes
Enlever raccordement avec appareils
Togliere il cavallotto raccordando l'apparecchio
Remove link by connection of option
verwijder brug als toestel wordt aangesloten


a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez. Dess.	23.07.2015	wf
b	Rückschlagventil, Par. 5734	17.03.2020	se			
c	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se			
Zustand	Änderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name

elco

Typ	Gas-Wand-Brennwertkessel Thision-S PLUS	= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page 1
Bez./Des.1	Steuerung LMS 14...	Schema/Draw K 01.1.0805			Total Bl./Pg 13
Bez./Des.2					

+THISION S PLUS

Heizkreis 2
Circuit de chauffage 2
Circuito riscaldamento 2
Heating circuit 2
Verwarmingskring 2



Vorlauffühler
Sonde de départ
Sonda mandata
Flow sensor
vertrekvoeler

Heizkreispumpe
Pompe de circuit de chauffage
Pompa di circuito di riscald.
Heating zone pump
CV pump
(max. 1A)

Mischerantrieb
Entraînement de mélange
Comando valvola miscelazione
Mixing valve
3-weg mengkraan

* STB Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione)
Safety limit thermostat of floor heating (Option)
Veiligheidsaquastaat voor vloerverwarming (Optie)

a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf
b	Rückschlagventil, Par. 5734	17.03.2020	se	Dess.		
c	Blatt (LLH, PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr.	23.01.2019	scs
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	

elco

Type	Gas-Wand-Brennwertkessel Thision-S PLUS
Bez./Des.1	Heizkreis 2
Bez./Des.2	

= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page 2
Schema/Draw	K 01.1.0805	Total Bl./Pg	13

Programmierung
Programmation
Programmazione

Grundanzeige
Affichage de base
Visualizzazione base
(Tasten-Ebene)
(niveau touches)
(livello tasti)

Taste OK drücken (1x)
appuyer sur la touche OK (1x)
premere 1 volta il tasto OK

Taste OK drücken (1x)
appuyer sur la touche OK (1x)
premere 1 volta il tasto OK

Taste INFO drücken (4 sec.)
appuyer sur la touche INFO (4 sec.)
premere il tasto INFO per 4 secondi

Endbenutzer
Utilisateur final
Utente finale

- gewünschtes Menü auswählen
Choix du menu souhaité
Selezionare il menu desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
Choix du paramètre souhaité
Selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
Premere ESC per tornare alla visualizzazione base

Inbetriebsetzung
Mise en service
Messa in servizio

Fachmann
Chauffagiste
Specialista

- gewünschte Benutzer-Ebene auswählen
Sélectionner le niveau utilisateur souhaité
Selezione il livello utente desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschtes Menü auswählen
Choix du menu souhaité
Selezionare il menu desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
Choix du paramètre souhaité
Selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
Premere ESC per tornare alla visualizzazione base

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																									
A	<table><tr><th>Menü Menue Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level Niveau</th><th>Funktion Fonction Funzione Function Functie</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling</th><th>Min. Min. Min. min. min.</th><th>Max. Max. Max. max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit Eenheid</th><th>Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging</th></tr><tr><td></td><td>Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface Bedieneenheid</td><td>20</td><td>E</td><td>Sprache Langue Lingua Language Taal</td><td>Deutsch Allemand Tedesco German Duits</td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>B</td><td rowspan="3">Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date Datum en tijd</td><td>1</td><td>E</td><td>Stunden Heures Ore Hours Uren</td><td></td><td>00:00</td><td>23:59</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>2</td><td>E</td><td>Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month Dag / maand</td><td></td><td>01.01</td><td>31,12</td><td>tt.MM</td><td>*</td></tr><tr><td>3</td><td>E</td><td>Jahr An Anno Year Jaar</td><td></td><td>2004</td><td>2099</td><td>JJJJ</td><td>*</td></tr><tr><td>C</td><td rowspan="3">Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1</td><td>500</td><td>E</td><td>Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie</td><td>Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo</td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>501</td><td>E</td><td>1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN</td><td>06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>502</td><td>E</td><td>1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT</td><td>22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>D</td><td rowspan="3">Zeitprogramm Heizkreis 2 Prog horaire circuit chauff 2 Programma orario circuito di riscaldamento 2 Heating circuit 2 timer program Klokprog. verw. groep 2</td><td>520</td><td>E</td><td>Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie</td><td>Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo</td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>521</td><td>E</td><td>1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN</td><td>06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>522</td><td>E</td><td>1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT</td><td>22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>E</td><td>Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>F</td><td colspan="8"><table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>23.07.2015</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>2</td></tr><tr><td>b</td><td>Rückschalgventil, Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td>Gepr.</td><td>23.01.2019</td><td>scs</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0805</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">13</td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td colspan="2">Bez./Des.2</td></tr><tr><td></td><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>								Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging		Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface Bedieneenheid	20	E	Sprache Langue Lingua Language Taal	Deutsch Allemand Tedesco German Duits			*	B	Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date Datum en tijd	1	E	Stunden Heures Ore Hours Uren		00:00	23:59	hh:mm	*	2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month Dag / maand		01.01	31,12	tt.MM	*	3	E	Jahr An Anno Year Jaar		2004	2099	JJJJ	*	C	Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo			*	501	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	502	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	D	Zeitprogramm Heizkreis 2 Prog horaire circuit chauff 2 Programma orario circuito di riscaldamento 2 Heating circuit 2 timer program Klokprog. verw. groep 2	520	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo			*	521	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	522	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	E	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen								F	<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>23.07.2015</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>2</td></tr><tr><td>b</td><td>Rückschalgventil, Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td>Gepr.</td><td>23.01.2019</td><td>scs</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0805</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">13</td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td colspan="2">Bez./Des.2</td></tr><tr><td></td><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2	b	Rückschalgventil, Par.5734	17.03.2020	se	Dess.			Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P					c	Blatt (LLH,PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr.	23.01.2019	scs	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0805	Total Bl./Pg	13	d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.			Bez./Des.2			Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name									1	2	3	4	5	6	7	8
Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging																																																																																																																																																																																									
	Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface Bedieneenheid	20	E	Sprache Langue Lingua Language Taal	Deutsch Allemand Tedesco German Duits			*																																																																																																																																																																																									
B	Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date Datum en tijd	1	E	Stunden Heures Ore Hours Uren		00:00	23:59	hh:mm	*																																																																																																																																																																																								
2		E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month Dag / maand		01.01	31,12	tt.MM	*																																																																																																																																																																																									
3		E	Jahr An Anno Year Jaar		2004	2099	JJJJ	*																																																																																																																																																																																									
C	Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo			*																																																																																																																																																																																									
501		E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																									
502		E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																									
D	Zeitprogramm Heizkreis 2 Prog horaire circuit chauff 2 Programma orario circuito di riscaldamento 2 Heating circuit 2 timer program Klokprog. verw. groep 2	520	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo			*																																																																																																																																																																																									
521		E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																									
522		E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																																																																																									
E	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																																																																																																																																
F	<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>23.07.2015</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>2</td></tr><tr><td>b</td><td>Rückschalgventil, Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td>Gepr.</td><td>23.01.2019</td><td>scs</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0805</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">13</td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td colspan="2">Bez./Des.2</td></tr><tr><td></td><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2	b	Rückschalgventil, Par.5734	17.03.2020	se	Dess.			Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P					c	Blatt (LLH,PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr.	23.01.2019	scs	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0805	Total Bl./Pg	13	d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.			Bez./Des.2			Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name																																																																																																																																
a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2																																																																																																																																																																																				
b	Rückschalgventil, Par.5734	17.03.2020	se	Dess.				Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P																																																																																																																																																																																							
c	Blatt (LLH,PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr.	23.01.2019	scs		Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0805	Total Bl./Pg	13																																																																																																																																																																																				
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.				Bez./Des.2																																																																																																																																																																																									
	Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name																																																																																																																																																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																									

1		2		3		4		5		6		7		8													
Menü Menue Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie				Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging															
Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW tijdr program 4/DHW		560	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie				Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo				*															
		561	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN				06:00	00:00	24:00	hh:mm	*															
		562	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT				22:00	00:00	24:00	hh:mm	*															
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																											
a		Clip-IN Schalter		13.12.2019		se		Gez. Dess.		23.07.2015		wf		elco		Type		Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page		3	
b		Rückschalgventil,Par.5734		17.03.2020		se										Bez./Des.1		Thision-S PLUS		=P							
c		Blatt (LLH,PWT), Par. 5736		23.01.2019		scc		Gepr. Contr.		23.01.2019		scs				Parameterliste				Schema/Draw		K 01.1.0805		Total Bl./Pg		13	
d		Abgas-Druckwächter, Clip-IN		25.02.2019		se																					
Zustand		Aenderung/Modific.		Datum		Name				Datum		Name															
1		2		3		4		5		6		7		8													

1	2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8	
Menü Menue Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie		Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling		Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging				
Konfiguration Configuration Configurazione Configuration Configuratie		6200	F	Fühler speichern enrégistrer sondes registrare sonda Save sensor Opnemer opslaan		Nein Non No No Nee		0	1		Ja Oui Si Yes Ja				
Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test In-/uitgangtest		7700	I	Relaistest Test des relais Test relè Relay test Relaistest		Kein Test Aucun test Nessun test No test Geen test		0	20		*				
		7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9 Buitentemperatuur B9		0		-50	50	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde				
		7750	I	Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3 Tapwatertemperatuur B3		0		0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde				
		7820	I	Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1 Sensor temp BX1 Opnemertemperatuur BX1	SchienenVorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10	0		-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde				
		7832	I	Fühlertemp BX21 Modul 2 Température sonde BX21 module 2 Temperatura sonda BX21 modulo 2 Sensor temp BX21 module 2 Opnemertemp BX21 module 2	Vorlauffühler B12 Sonde de départ B12 Sonda mandata B12 Flow sensor B12 vertrekvoeler B12	0		-28	350		Wert Indication Indicazione valuation waarde				
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen															

a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez. Dess.	23.07.2015	wf		Type		Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page	5
b	Rückschalgventil, Par.5734	17.03.2020	se					Thision-S PLUS		=P							
c	Blatt (LLH,PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs		Bez./Des.1		Parameterliste		Schema/Draw		K 01.1.0805			
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se					Bez./Des.2									
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name									Total Bl./Pg	13	

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																															
A	<table><tr><th>Menü Menue Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level Niveau</th><th>Funktion Fonction Funzione Function Functie</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling</th><th>Min. Min. Min. min. min.</th><th>Max. Max. Max. max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit Eenheid</th><th>Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging</th></tr><tr><td rowspan="7">B</td><td rowspan="7">Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1</td><td>710</td><td>E</td><td>Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint Gewenste wrde comfort</td><td>20</td><td>BZ 712</td><td>BZ 716</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>712</td><td>E</td><td>Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd</td><td>16</td><td>BZ 714</td><td>BZ 710</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>714</td><td>E</td><td>Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst</td><td>10</td><td>4</td><td>BZ 712</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>720</td><td>E</td><td>Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope Steilheid stooklijn</td><td>1,5</td><td>0,1</td><td>4</td><td></td><td>Rad. 1.5/FBH 0.8</td></tr><tr><td>730</td><td>E</td><td>Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens</td><td>20</td><td>8</td><td>30</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>732</td><td>F</td><td>Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit 24 h verwarmingsgrens</td><td>-3</td><td>-10</td><td>10</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>741</td><td>I</td><td>Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp</td><td>80</td><td>BZ740</td><td>95</td><td>°C</td><td>Rad 80°/FBH 50°</td></tr><tr><td rowspan="4">D</td><td rowspan="4">Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td colspan="8"></td></tr></table>								Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging	B	Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1	710	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint Gewenste wrde comfort	20	BZ 712	BZ 716	°C	*	712	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd	16	BZ 714	BZ 710	°C	*	714	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst	10	4	BZ 712	°C	*	720	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope Steilheid stooklijn	1,5	0,1	4		Rad. 1.5/FBH 0.8	730	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens	20	8	30	°C	*	732	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit 24 h verwarmingsgrens	-3	-10	10	°C	*	741	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp	80	BZ740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°	D	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																	E									A
Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging																																																																																																															
B	Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1	710	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint Gewenste wrde comfort	20	BZ 712	BZ 716	°C	*																																																																																																														
		712	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd	16	BZ 714	BZ 710	°C	*																																																																																																														
		714	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst	10	4	BZ 712	°C	*																																																																																																														
		720	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope Steilheid stooklijn	1,5	0,1	4		Rad. 1.5/FBH 0.8																																																																																																														
		730	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens	20	8	30	°C	*																																																																																																														
		732	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit 24 h verwarmingsgrens	-3	-10	10	°C	*																																																																																																														
		741	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp	80	BZ740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°																																																																																																														
D	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																																																						
E																																																																																																																							
F	<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>23.07.2015</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>6</td></tr><tr><td>b</td><td>Rückschalgventil, Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td>Gep.</td><td>23.01.2019</td><td>scs</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0805</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">13</td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td colspan="2">Bez./Des.2</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td colspan="6"></td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	6	b	Rückschalgventil, Par.5734	17.03.2020	se	Dess.			Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P					c	Blatt (LLH,PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gep.	23.01.2019	scs	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0805	Total Bl./Pg	13	d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.			Bez./Des.2		Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name								F																																														
a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	6																																																																																																										
b	Rückschalgventil, Par.5734	17.03.2020	se	Dess.				Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P																																																																																																													
c	Blatt (LLH,PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gep.	23.01.2019	scs		Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0805	Total Bl./Pg	13																																																																																																										
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.				Bez./Des.2																																																																																																															
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																															

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																			
<table><tr><td>Menü Menue Menu Menu Menu</td><td>LMS14... ZNR.</td><td>Ebene Niveau Livello Level Niveau</td><td>Funktion Fonction Funzione Function Functie</td><td>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling</td><td>Min. Min. Min. min. min.</td><td>Max. Max. Max. max. max.</td><td>Einheit Unité Unità Unit Eenheid</td><td>Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging</td></tr><tr><td rowspan="7">Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2 Verwarmingskring 2</td><td>1010</td><td>E</td><td>Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint Gewenste wrde comfort</td><td>20</td><td>BZ 712</td><td>BZ 716</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>1012</td><td>E</td><td>Reduziertsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd</td><td>16</td><td>BZ 714</td><td>BZ 710</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>1014</td><td>E</td><td>Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst</td><td>10</td><td>4</td><td>BZ 712</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>1020</td><td>E</td><td>Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope Steilheid stooklijn</td><td>1,5</td><td>0,1</td><td>4</td><td></td><td>Rad. 1.5/FBH 0.8</td></tr><tr><td>1030</td><td>E</td><td>Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens</td><td>20</td><td>8</td><td>30</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>1032</td><td>F</td><td>Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit 24 h verwarmingsgrens</td><td>-3</td><td>-10</td><td>10</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>1041</td><td>I</td><td>Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp</td><td>80</td><td>BZ740</td><td>95</td><td>°C</td><td>Rad 80°/FBH 50°</td></tr><tr><td rowspan="4">Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging	Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2 Verwarmingskring 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint Gewenste wrde comfort	20	BZ 712	BZ 716	°C	*	1012	E	Reduziertsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd	16	BZ 714	BZ 710	°C	*	1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst	10	4	BZ 712	°C	*	1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope Steilheid stooklijn	1,5	0,1	4		Rad. 1.5/FBH 0.8	1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens	20	8	30	°C	*	1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit 24 h verwarmingsgrens	-3	-10	10	°C	*	1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp	80	BZ740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																
Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging																																																																																																		
Heizkreis 2 Circuit de chauffage 2 Circuito riscaldamento 2 Heating circuit 2 Verwarmingskring 2	1010	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint Gewenste wrde comfort	20	BZ 712	BZ 716	°C	*																																																																																																		
	1012	E	Reduziertsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd	16	BZ 714	BZ 710	°C	*																																																																																																		
	1014	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst	10	4	BZ 712	°C	*																																																																																																		
	1020	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope Steilheid stooklijn	1,5	0,1	4		Rad. 1.5/FBH 0.8																																																																																																		
	1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens	20	8	30	°C	*																																																																																																		
	1032	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit 24 h verwarmingsgrens	-3	-10	10	°C	*																																																																																																		
	1041	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp	80	BZ740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°																																																																																																		
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																																										
<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td rowspan="2">Gez. Dess.</td><td rowspan="2">23.07.2015</td><td rowspan="2">wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td colspan="2">= Anlage:</td><td colspan="2">+ Ort:</td><td rowspan="2">Blatt/Page</td><td rowspan="2">7</td></tr><tr><td>b</td><td>Rückschalgventil, Par.5734</td><td>17.03.2020</td><td>se</td><td colspan="2">Thision-S PLUS</td><td colspan="2">=P</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Par. 5736</td><td>23.01.2019</td><td>scc</td><td rowspan="2">Gepr. Contr.</td><td rowspan="2">23.01.2019</td><td rowspan="2">scs</td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td colspan="2" rowspan="3">Schema/Draw</td><td colspan="2" rowspan="3">K 01.1.0805</td><td rowspan="3">Total Bl./Pg</td><td rowspan="3">13</td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="10"></td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez. Dess.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page	7	b	Rückschalgventil, Par.5734	17.03.2020	se	Thision-S PLUS		=P						c	Blatt (LLH,PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs	Bez./Des.1	Parameterliste		Schema/Draw		K 01.1.0805		Total Bl./Pg	13	d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Bez./Des.2									Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																		
a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez. Dess.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:					+ Ort:		Blatt/Page	7																																																																																							
b	Rückschalgventil, Par.5734	17.03.2020	se					Thision-S PLUS		=P																																																																																																
c	Blatt (LLH,PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr. Contr.	23.01.2019	scs		Bez./Des.1	Parameterliste		Schema/Draw		K 01.1.0805			Total Bl./Pg	13																																																																																									
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se					Bez./Des.2																																																																																																		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																			

Menü Menue Menu Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging
Trinkwasser ECS ACS Potable water Tapwater	1610	E	Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale Nominal setpoint Nom. gew wrde		55	8	BZ 1614	°C	*
	1612	E	Reduziert Sollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd		40	8	BZ 1610	°C	*
	1620	I	Freigabe Déblocage Inserimento Release Vrijgave		ZPHK	0	2		*
	1630	I	Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico Charging priority Laad prioriteit		Absolut Absolue Assoluta Direct Absoluut	0	3		*
	1640	I	Legionellenfunktion Fonction légionelles Funzione antilegionelle Legionella function Legionella functie	(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)	Aus Arrêt Disinserito OFF Uit	0	2		*
	1660	F	Zirkulationspumpe Freigabe Libération pompe circulation Rilascio pompa di circolazione Circulating pump release Circ pomp vrijgave	(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)	Trinkw. Freigabe	1	3		*
Kessel Chaudière Caldaia Boiler Ketel	2441	F	Gebälasedrehzahl Hz Maximum Ventilateur Hz maximum Fan Hz massimo Fan Speed Hz maximum Fan Speed Hz maximaal		3800	BZ 9525	BZ 9530	U/min	Nur CH oder bei Bedarf Seulement CH ou au besoin Solo CH o quando necessario Only CH or when needed Slechts CH of naar behoefte
Konfiguration Configuration Configurazione Configuration Configuratie	6212	F	Kontrollnummer Erzeuger 1 Num. contrôle gen. 1 N. di controllo gen. 1 Heat source 1 reference number controle nr warmtebron 1		-	0	199999		12
	6213	F	Kontrollnummer Erzeuger 2 Num. contrôle gen. 2 N. di controllo gen. 2 Heat source 2 reference number controle nr warmtebron 2		-	0	199999		0
	6215	F	Kontrollnummer Speicher Num. contrôle accumulateur N. di controllo accumulatore Storage tank reference number controle nr opslagtank		-	0	199999		13
	6217	F	Kontrollnummer Heizkreise Num. contrôle circ. chauf. N. di controllo circuiti risc. Heating circuit reference number controle nr verw groepen		-	0	199999		302

a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	8	
b	Rückschalgventil, Par.5734	17.03.2020	se	Dess.					Thision-S PLUS	=P				
c	Blatt (LLH,PWT), Par. 5736	23.01.2019	scc	Gepr.	23.01.2019	scs		Bez./Des.1	Parameterliste	Schema/Draw	K 01.1.0805	Total Bl./Pg	13	
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.				Bez./Des.2						
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name								

1

2

3

4

5

6

7

8