

Elektroschema
Schéma électrique
Schema elettrico
Electrical documentation
Elektrisch schema



Anlage
Installation
Impianto
Installation
Installatie

Auftrag Nr.
No de commande
N° ordine
Commision No.
Bestelnr

Das Installationsmaterial, sowie alle Anschlüsse und Erdungen müssen der EN 60335-1 + EN 60335-2-102 und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Le Matériel d' installation ainsi que les connections et les mises à la terre doivent être conforms aux EN 60335-1 + EN 60335-2-102 et prescriptions locals.
Il materiale, come pure i raccordi e le messe a terra, devono corrispondere alle prescrizioni locali e alle EN 60335-1 + EN 60335-2-102
Installation material, as well as connections and grounding must the EN 60335-1 + EN 60335-2-102 and local regulations.
Het installatiemateriaal zowel als aansluitingen en aarding dienen conform te zijn aan de EN 60335-1 + EN 60335-2-102 en de lokaal geldende voorschriften

Wärmeerzeugertyp
Type de producteur de chaudière
Tipo di produttore di calore
Heat generator type
Keteltype

Gas-Wand-Brennwertkessel
Thision-S PLUS

Wärmeerzeuger-Ausführung
Version de producteur de chaleur
Versione di produttore di calore
Heat generator type
Versie keteltype

Thision S PLUS Standard 2-5-(A)B-C


Schema Artikelnummer
Art. No. de schéma
Art. N° schema
Diagram order number
Art.nr schema

3740979

Anlage / Blatt - Verzeichnis: A 1-3
Annexe / page - liste: B 1, 2
Impianto / Elenco Fogli P 1-6
Enclosure / page - list:
Bijlage/pagina - lijst

a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Elektrodokumentation		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	1
b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.						=A			
c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr.	28.01.2019	scs		Bez./Des.1	Deckblatt	Schema/Draw K 01.1.0806		Total Bl./Pg	11
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.				Bez./Des.2	Feuille d'ensemble				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name							


Achtung: Funktionsschema nur für den Elektriker gültig!
Attention : Modèle de fonction seulement pour l'électricien valable!
Attenzione: Modello di funzione soltanto per l'elettricista valido!
Note: Operation diagramme only for the electrician valid!
Opm: werkingsdiagramma enkel voor geschoold elektriker !



* Bei Standard (A) entfällt das Expansionsgefäß
Pour standard (A) du vase d'expansion est omis
Per standard (A) il vaso di espansione viene omissso
For standard (A) the expansion tank is omitted
Voor standaard (A) van het expansievat wordt weggelaten


** Optional
Optional
Opzione
Optional
Optionele

Legende Légende Legenda	B1	Vorlauffühler Sonde de départ Sonda mandata Flow sensor vertrekvoeler	B9	Aussenfühler Sonde extérieure Sonda esterna Outside sensor Buitenvoeler	EG	Expansionsgefäß Vase d'expansion Vaso d'espansione Expansion tank Expansievat	Q3	Brauchwasserladepumpe Pompe de charge Pompa carico acqua calda sanitatia storage circl. pump Boilerlaadpomp	STB	Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option) Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option) Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione) Safety limit thermostat of floor heating (Option) Veiligheidsaquastaat voor vloerverwarming (Optie)
	B3	Brauchwasserfühler Sonde de temp. ECS Sonda termica accum. ACS Hot water sensor boilervoeler	B10	Schienenvorlauffühler Sonde de temp. départ du rail Sonda termica mandata esterna Header supply line sensor Verdelervoelver	Q2	Heizkreispumpe Pompe de circuit de chauffage Pompa di circuito di riscald. Heating zone pump CV pump	RG1	Raumgerät (Option) Appareil d'ambiance (Option) Comando a distanza (Opzione) External command (Option) ruimte unit (Optie)	Y1	Mischerantrieb Entraînement de mélange Comando valvola miscelazione Mixing valve 3-weg mengkraan




+THISION S PLUS

- * Anschluss verriegelnd
Raccordement verrouilles
Collegamento chiuso
Linking lock
Vergendelende ingang



Einspeisung
Alimentation
Alimentazione
Power supply
Voeding
Absicherung 10A
230V~50Hz
Fusible 10A
230V~50Hz
Protezione 10A
230V~50Hz
10A fusing
230V ac 50Hz
10A zekering
230V ac 50Hz




*** Internes Umlenkventil (Y3) auf Durchgang "Heizen" stellen. Erst dann Y3 an der Klemme QX3 abhngen und die TWW-Ladepumpe (Q3) anschliessen.
R glez la vanne   trois voies interne (Y3) sur "Chauffage". C'est alors que Y3 peut  tre retir  du bornier QX3 et que la pompe de l'eau chaude sanitaire (Q3) peut  tre connect e.
Impostare la valvola di deviazione interna (Y3) sulla posizione "Riscaldamento". Solo allora scollegare Y3 dal morsetto QX3 e collegare la pompa ACS (Q3).
Set the internal deflection valve (Y3) to the position "Heating". Only then disconnect Y3 from terminal QX3 and connect the DHW charging pump (Q3).
Stel de interne driewegklep (Y3) op "verwarmen". Pas daarna mag Y3 van de klemmenstrook QX3 worden verwijderd en mag de tapwater laadpomp (Q3) worden aangesloten.

*** Br cke entfllt beim Anschluss des Gertes
Enlever raccordement avec appareils
Togliere il cavallotto raccordando l'apparecchio
Remove link by connection of option
verwijder brug als toestel wordt aangesloten

a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Typ	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page 1
b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.				Thision-S PLUS					
c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr.	28.01.2019	scs		Bez./Des.1	Steuerung LMS 14...				
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.				Bez./Des.2					
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				Schema/Draw	K 01.1.0806		Total Bl./Pg 11

+THISION S PLUS

Heizkreis 1
Circuit de chauffage 1
Circuito riscaldamentoo 1
Heating circuit 1
Verwarmingskring 1



* STB Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione)
Safety limit thermostat of floor heating (Option)
Veiligheidsaquastaat voor vloerverwarming (Optie)

a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf
b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.		
c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr.	28.01.2019	scs
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name



Type	Gas-Wand-Brennwertkessel Thision-S PLUS
Bez./Des.1	Heizkreis 1
Bez./Des.2	

= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	2
Schema/Draw	K 01.1.0806	Total Bl./Pg	11		

Programmierung
Programmation
Programmazione

Grundanzeige
Affichage de base
Visualizzazione base

(Tasten-Ebene)
(niveau touches)
(livello tasti)

Taste OK drücken (1x)
appuyer sur la touche OK (1x)
premere 1 volta il tasto OK

Taste OK drücken (1x)
appuyer sur la touche OK (1x)
premere 1 volta il tasto OK

Taste INFO drücken (4 sec.)
appuyer sur la touche INFO (4 sec.)
premere il tasto INFO per 4 secondi

Endbenutzer
Utilisateur final
Utente finale

- gewünschtes Menü auswählen
Choix du menu souhaité
Selezionare il menu desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
Choix du paramètre souhaité
Selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
Premere ESC per tornare alla visualizzazione base

Inbetriebsetzung
Mise en service
Messa in servizio

Fachmann
Chauffagiste
Specialista

- gewünschte Benutzer-Ebene auswählen
Sélectionner le niveau utilisateur souhaité
Selezionare il livello utente desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschtes Menü auswählen
Choix du menu souhaité
Selezionare il menu desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
Choix du paramètre souhaité
Selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
Premere ESC per tornare alla visualizzazione base

a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez. Dess.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 1
b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp						Thision-S PLUS	=P		
c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr. Contr.	28.01.2019	scs		Bez./Des.1	Programmierung	Schema/Draw	K 01.1.0806	Total Bl./Pg 11
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se					Bez./Des.2				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																
A	<table><tr><th>Menü Menue Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level Niveau</th><th>Funktion Fonction Funzione Function Functie</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling</th><th>Min. Min. Min. min. min.</th><th>Max. Max. Max. max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit Eenheid</th><th>Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging</th></tr><tr><td>Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface Bedieneenhed</td><td>20</td><td>E</td><td>Sprache Langue Lingua Language Taal</td><td>Deutsch Allemand Tedesco German Duits</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="3">Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date Datum en tijd</td><td>1</td><td>E</td><td>Stunden Heures Ore Hours Uren</td><td></td><td>00:00</td><td>23:59</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>2</td><td>E</td><td>Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month Dag / maand</td><td></td><td>01.01</td><td>31.12</td><td>tt.MM</td><td>*</td></tr><tr><td>3</td><td>E</td><td>Jahr An Anno Year Jaar</td><td></td><td>2004</td><td>2099</td><td>JJJJ</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="3">Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1</td><td>500</td><td>E</td><td>Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie</td><td>Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>501</td><td>E</td><td>1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN</td><td>06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>502</td><td>E</td><td>1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT</td><td>22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="3">Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW tijdr program 4/DHW</td><td>560</td><td>E</td><td>Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie</td><td>Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>561</td><td>E</td><td>1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN</td><td>06:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>562</td><td>E</td><td>1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT</td><td>22:00</td><td>00:00</td><td>24:00</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr></table>								Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging	Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface Bedieneenhed	20	E	Sprache Langue Lingua Language Taal	Deutsch Allemand Tedesco German Duits				*	Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date Datum en tijd	1	E	Stunden Heures Ore Hours Uren		00:00	23:59	hh:mm	*	2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month Dag / maand		01.01	31.12	tt.MM	*	3	E	Jahr An Anno Year Jaar		2004	2099	JJJJ	*	Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo				*	501	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	502	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW tijdr program 4/DHW	560	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo				*	561	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*	562	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																		
Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging																																																																																																																
Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando Operator interface Bedieneenhed	20	E	Sprache Langue Lingua Language Taal	Deutsch Allemand Tedesco German Duits				*																																																																																																																
Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data Time and date Datum en tijd	1	E	Stunden Heures Ore Hours Uren		00:00	23:59	hh:mm	*																																																																																																																
	2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno day / month Dag / maand		01.01	31.12	tt.MM	*																																																																																																																
	3	E	Jahr An Anno Year Jaar		2004	2099	JJJJ	*																																																																																																																
Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1 Heating circuit 1 timer program Klokprog. verw. groep 1	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo				*																																																																																																																
	501	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																
	502	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																
Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS timer program 4 / DHW tijdr program 4/DHW	560	E	Vorwahl Préselection Preselezione Default Voorselectie	Mo-So Lun-Dim Lu-Do Mo-su ma-zo				*																																																																																																																
	561	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On First phase on 1e fase AAN	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																
	562	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off First phase off 1e fase UIT	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*																																																																																																																
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																																																								
F	<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>23.07.2015</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>2</td></tr><tr><td>b</td><td>Erde Brauchwasserladepumpe</td><td>20.04.2022</td><td>sp</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3</td><td>28.01.2019</td><td>scc</td><td>Gepr.</td><td>28.01.2019</td><td>scs</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>Schema/Draw</td><td colspan="2">K 01.1.0806</td><td>Total Bl./Pg</td><td>11</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2	b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.			Bez./Des.1	Thision-S PLUS		=P				c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr.	28.01.2019	scs	Parameterliste						d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.					Schema/Draw	K 01.1.0806		Total Bl./Pg	11	Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name									1	2	3	4	5	6	7	8																																	
a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	2																																																																																																										
b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.				Bez./Des.1	Thision-S PLUS		=P																																																																																																													
c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr.	28.01.2019	scs		Parameterliste																																																																																																																
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.						Schema/Draw	K 01.1.0806		Total Bl./Pg	11																																																																																																										
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																			
<table><tr><th>Menü Menue Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level Niveau</th><th>Funktion Fonction Funzione Function Functie</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling</th><th>Min. Min. Min. min. min.</th><th>Max. Max. Max. max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit Eenheid</th><th>Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging</th></tr><tr><td rowspan="7">Konfiguration Configuration Configurazione Configuration Configuratie</td><td>5710</td><td>I</td><td>Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1</td><td>Ein EN Inserito ON AAN</td><td>Aus</td><td>Ein</td><td></td><td>Ein EN Inserito ON AAN</td></tr><tr><td>5731</td><td>F</td><td>Trinkwasser-Stellglied Q3 Organe de réglage ECS Q3 Organo di regolaz ACS C3 Potable water control element Q3 Tapwater laadelement Q3</td><td>Umlenkventil Vanne de dérivation Valvola deviatrice Bypass valve Omschakelventiel</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td>Ladepumpe pompe de charge Pompa di carico Heat transfer pump Laadpomp</td></tr><tr><td>5891</td><td>I</td><td>Relaisausgang QX2 Sortie de relais QX2 Uscita del relè QX2 Relay output QX2 Relaisuitgang QX2</td><td>(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)</td><td>Kein Aucun Nessuno None Geen</td><td>0</td><td>43</td><td>Zirkulationspumpe Q4 Pompe de circulation Q4 Pompa di circolazione Q4 Circulating pump Q4 circulatiepomp Q4</td></tr><tr><td>5930</td><td>I</td><td>Fühlereingang BX1 Entrée de sonde BX1 Entrata di sonda BX1 Sensor input BX1 Opnemingang BX1</td><td>Kein Aucun Nessuno None Geen</td><td>0</td><td>19</td><td></td><td>Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10</td></tr><tr><td>6020</td><td>I</td><td>Funktion Erweiterungsmodul 1 Fonction module 1 Funzione modula 1 Function expansion module 1 Functie uitbreidingsmodule 1</td><td>Kein Aucun Nessuno None Geen</td><td>0</td><td>7</td><td></td><td>Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1</td></tr><tr><td>6120</td><td>F</td><td>Anlagenfrostschutz Protection hors-gel de l'installation, CC1 et CC2 Protezione fuori-gelo dell'impianto, CC1 et CC2 System freeze protection Vorstbeveiliging installatie</td><td>deaktivieren wenn kein Aussenfühler montiert ist désactiver si aucune sonde extérieure n'est installée disattivare se nessun sonda esterna installato deactivate if no outdoor sensor installed deactiveren als er geen buitenvoeler geïnstalleerd</td><td>Ein EN Inserito ON AAN</td><td>Aus</td><td>Ein</td><td>*</td></tr><tr><td>6200</td><td>F</td><td>Fühler speichern enrégistrer sondes registrare sonda Save sensor Opnemer opslaan</td><td>Nein Non No No Nee</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td>Ja Oui Si Yes Ja</td></tr><tr><td rowspan="4">Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging	Konfiguration Configuration Configurazione Configuration Configuratie	5710	I	Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1	Ein EN Inserito ON AAN	Aus	Ein		Ein EN Inserito ON AAN	5731	F	Trinkwasser-Stellglied Q3 Organe de réglage ECS Q3 Organo di regolaz ACS C3 Potable water control element Q3 Tapwater laadelement Q3	Umlenkventil Vanne de dérivation Valvola deviatrice Bypass valve Omschakelventiel	0	2		Ladepumpe pompe de charge Pompa di carico Heat transfer pump Laadpomp	5891	I	Relaisausgang QX2 Sortie de relais QX2 Uscita del relè QX2 Relay output QX2 Relaisuitgang QX2	(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	43	Zirkulationspumpe Q4 Pompe de circulation Q4 Pompa di circolazione Q4 Circulating pump Q4 circulatiepomp Q4	5930	I	Fühlereingang BX1 Entrée de sonde BX1 Entrata di sonda BX1 Sensor input BX1 Opnemingang BX1	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	19		Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10	6020	I	Funktion Erweiterungsmodul 1 Fonction module 1 Funzione modula 1 Function expansion module 1 Functie uitbreidingsmodule 1	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	7		Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1	6120	F	Anlagenfrostschutz Protection hors-gel de l'installation, CC1 et CC2 Protezione fuori-gelo dell'impianto, CC1 et CC2 System freeze protection Vorstbeveiliging installatie	deaktivieren wenn kein Aussenfühler montiert ist désactiver si aucune sonde extérieure n'est installée disattivare se nessun sonda esterna installato deactivate if no outdoor sensor installed deactiveren als er geen buitenvoeler geïnstalleerd	Ein EN Inserito ON AAN	Aus	Ein	*	6200	F	Fühler speichern enrégistrer sondes registrare sonda Save sensor Opnemer opslaan	Nein Non No No Nee	0	1		Ja Oui Si Yes Ja	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																
Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging																																																																																																		
Konfiguration Configuration Configurazione Configuration Configuratie	5710	I	Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1	Ein EN Inserito ON AAN	Aus	Ein		Ein EN Inserito ON AAN																																																																																																		
	5731	F	Trinkwasser-Stellglied Q3 Organe de réglage ECS Q3 Organo di regolaz ACS C3 Potable water control element Q3 Tapwater laadelement Q3	Umlenkventil Vanne de dérivation Valvola deviatrice Bypass valve Omschakelventiel	0	2		Ladepumpe pompe de charge Pompa di carico Heat transfer pump Laadpomp																																																																																																		
	5891	I	Relaisausgang QX2 Sortie de relais QX2 Uscita del relè QX2 Relay output QX2 Relaisuitgang QX2	(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	43	Zirkulationspumpe Q4 Pompe de circulation Q4 Pompa di circolazione Q4 Circulating pump Q4 circulatiepomp Q4																																																																																																		
	5930	I	Fühlereingang BX1 Entrée de sonde BX1 Entrata di sonda BX1 Sensor input BX1 Opnemingang BX1	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	19		Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10																																																																																																		
	6020	I	Funktion Erweiterungsmodul 1 Fonction module 1 Funzione modula 1 Function expansion module 1 Functie uitbreidingsmodule 1	Kein Aucun Nessuno None Geen	0	7		Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1																																																																																																		
	6120	F	Anlagenfrostschutz Protection hors-gel de l'installation, CC1 et CC2 Protezione fuori-gelo dell'impianto, CC1 et CC2 System freeze protection Vorstbeveiliging installatie	deaktivieren wenn kein Aussenfühler montiert ist désactiver si aucune sonde extérieure n'est installée disattivare se nessun sonda esterna installato deactivate if no outdoor sensor installed deactiveren als er geen buitenvoeler geïnstalleerd	Ein EN Inserito ON AAN	Aus	Ein	*																																																																																																		
	6200	F	Fühler speichern enrégistrer sondes registrare sonda Save sensor Opnemer opslaan	Nein Non No No Nee	0	1		Ja Oui Si Yes Ja																																																																																																		
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																																										
<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>23.07.2015</td><td>wf</td><td rowspan="3"></td><td>Type</td><td>Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>3</td></tr><tr><td>b</td><td>Erde Brauchwasserladepumpe</td><td>20.04.2022</td><td>sp</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td>Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3</td><td>28.01.2019</td><td>scc</td><td>Gepr.</td><td>28.01.2019</td><td>scs</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0806</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">11</td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.2</td><td></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	3	b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.			Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P					c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr.	28.01.2019	scs	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0806	Total Bl./Pg	11	d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.			Bez./Des.2		Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																										
a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	3																																																																																													
b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.				Bez./Des.1	Thision-S PLUS	=P																																																																																																
c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr.	28.01.2019	scs		Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0806	Total Bl./Pg	11																																																																																													
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.			Bez./Des.2																																																																																																			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																			

1	2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th colspan="2">Menü Menue Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level Niveau</th><th colspan="2">Funktion Fonction Funzione Function Functie</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling</th><th>Min. Min. Min. min. min.</th><th>Max. Max. Max. max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit Eenheid</th><th colspan="2">Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test In-/uitgangstest</td><td>7700</td><td>I</td><td colspan="2">Relaistest Test des relais Test relè Relay test Relaistest</td><td>Kein Test Aucun test Nessun test No test Geen test</td><td>0</td><td>20</td><td></td><td colspan="2">*</td></tr><tr><td>7730</td><td>I</td><td colspan="2">Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9 Buitentemperatuur B9</td><td>0</td><td>-50</td><td>50</td><td>°C</td><td colspan="2">Wert Indication Indicazione valuation waarde</td></tr><tr><td>7750</td><td>I</td><td colspan="2">Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3 Tapwatertemperatuur B3</td><td>0</td><td>0</td><td>140</td><td>°C</td><td colspan="2">Wert Indication Indicazione valuation waarde</td></tr><tr><td>7820</td><td>I</td><td colspan="2">Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1 Sensor temp BX1 Opnemertemperatuur BX1</td><td>Schienenenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10</td><td>0</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td colspan="2">Wert Indication Indicazione valuation waarde</td></tr><tr><td>7830</td><td>I</td><td colspan="2">Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1 Sensor temp BX21 module 1 Opnemertemp BX21 module 1</td><td>Vorlauffühler B1 Sonde de départ B1 Sonda mandata B1 Flow sensor B1 vertrekvoeler B1</td><td>0</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td colspan="2">Wert Indication Indicazione valuation waarde</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="7">Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="12"></td></tr></table>														Menü Menue Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie		Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging		Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test In-/uitgangstest		7700	I	Relaistest Test des relais Test relè Relay test Relaistest		Kein Test Aucun test Nessun test No test Geen test	0	20		*		7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9 Buitentemperatuur B9		0	-50	50	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde		7750	I	Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3 Tapwatertemperatuur B3		0	0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde		7820	I	Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1 Sensor temp BX1 Opnemertemperatuur BX1		Schienenenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10	0	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde		7830	I	Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1 Sensor temp BX21 module 1 Opnemertemp BX21 module 1		Vorlauffühler B1 Sonde de départ B1 Sonda mandata B1 Flow sensor B1 vertrekvoeler B1	0	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde		Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																				<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>23.07.2015</td><td>wf</td><td rowspan="5"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td colspan="2">= Anlage:</td><td colspan="2">+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>4</td></tr><tr><td>b</td><td>Erde Brauchwasserladepumpe</td><td>20.04.2022</td><td>sp</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Thision-S PLUS</td><td colspan="2">=P</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3</td><td>28.01.2019</td><td>scc</td><td>Gepr.</td><td>28.01.2019</td><td>scs</td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td colspan="2" rowspan="2">Schema/Draw</td><td colspan="2" rowspan="2">K 01.1.0806</td><td colspan="2" rowspan="2">Total Bl./Pg</td><td rowspan="2">11</td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>														a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page	4	b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.				Thision-S PLUS		=P						c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr.	28.01.2019	scs	Bez./Des.1	Parameterliste		Schema/Draw		K 01.1.0806		Total Bl./Pg		11	d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.			Bez./Des.2			Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name					1	2		3		4		5		6		7		8	
Menü Menue Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie		Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging																																																																																																																																																																																																																																																													
Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite Input/output test In-/uitgangstest		7700	I	Relaistest Test des relais Test relè Relay test Relaistest		Kein Test Aucun test Nessun test No test Geen test	0	20		*																																																																																																																																																																																																																																																													
		7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9 Outside temperature B9 Buitentemperatuur B9		0	-50	50	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde																																																																																																																																																																																																																																																													
		7750	I	Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3 Potable water temperature B3 Tapwatertemperatuur B3		0	0	140	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde																																																																																																																																																																																																																																																													
		7820	I	Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1 Sensor temp BX1 Opnemertemperatuur BX1		Schienenenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10 Header supply line sensor B10 Aanvoertemp opnemer B10	0	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde																																																																																																																																																																																																																																																												
		7830	I	Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1 Sensor temp BX21 module 1 Opnemertemp BX21 module 1		Vorlauffühler B1 Sonde de départ B1 Sonda mandata B1 Flow sensor B1 vertrekvoeler B1	0	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione valuation waarde																																																																																																																																																																																																																																																												
Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																																																																																																																																																																																																							
a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page	4																																																																																																																																																																																																																																																							
b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.					Thision-S PLUS		=P																																																																																																																																																																																																																																																												
c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr.	28.01.2019	scs		Bez./Des.1	Parameterliste		Schema/Draw		K 01.1.0806		Total Bl./Pg		11																																																																																																																																																																																																																																																						
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.				Bez./Des.2																																																																																																																																																																																																																																																															
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																																																																																																																																																																	

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																								
A	<table><tr><th>Menü Menue Menu Menu Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello Level Niveau</th><th>Funktion Fonction Funzione Function Functie</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling</th><th>Min. Min. Min. min. min.</th><th>Max. Max. Max. max. max.</th><th>Einheit Unité Unità Unit Eenheid</th><th>Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging</th></tr><tr><td rowspan="7">B</td><td rowspan="7">Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1</td><td>710</td><td>E</td><td>Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint Gewenste wrde comfort</td><td>20</td><td>BZ 712</td><td>BZ 716</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>712</td><td>E</td><td>Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd</td><td>16</td><td>BZ 714</td><td>BZ 710</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>714</td><td>E</td><td>Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst</td><td>10</td><td>4</td><td>BZ 712</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>720</td><td>E</td><td>Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope Steilheid stooklijn</td><td>1.5</td><td>0.1</td><td>4</td><td></td><td>Rad. 1.5/FBH 0.8</td></tr><tr><td>730</td><td>E</td><td>Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens</td><td>20</td><td>8</td><td>30</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>732</td><td>F</td><td>Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit 24 h verwarmingsgrens</td><td>-3</td><td>-10</td><td>10</td><td>°C</td><td>*</td></tr><tr><td>741</td><td>I</td><td>Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp</td><td>80</td><td>BZ740</td><td>95</td><td>°C</td><td>Rad 80°/FBH 50°</td></tr><tr><td rowspan="4">D</td><td rowspan="4">Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>F</td><td colspan="8"><table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>23.07.2015</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>5</td></tr><tr><td>b</td><td>Erde Brauchwasserladepumpe</td><td>20.04.2022</td><td>sp</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3</td><td>28.01.2019</td><td>scc</td><td>Gedr.</td><td>28.01.2019</td><td>scs</td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td colspan="2"></td><td>Schema/Draw</td><td colspan="2">K 01.1.0806</td><td>Total Bl./Pg</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table></td></tr></table>								Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging	B	Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1	710	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint Gewenste wrde comfort	20	BZ 712	BZ 716	°C	*	712	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd	16	BZ 714	BZ 710	°C	*	714	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst	10	4	BZ 712	°C	*	720	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope Steilheid stooklijn	1.5	0.1	4		Rad. 1.5/FBH 0.8	730	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens	20	8	30	°C	*	732	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit 24 h verwarmingsgrens	-3	-10	10	°C	*	741	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp	80	BZ740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°	D	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																	E									F	<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>23.07.2015</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>5</td></tr><tr><td>b</td><td>Erde Brauchwasserladepumpe</td><td>20.04.2022</td><td>sp</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3</td><td>28.01.2019</td><td>scc</td><td>Gedr.</td><td>28.01.2019</td><td>scs</td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td colspan="2"></td><td>Schema/Draw</td><td colspan="2">K 01.1.0806</td><td>Total Bl./Pg</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	5	b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.				Thision-S PLUS		=P				c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gedr.	28.01.2019	scs	Bez./Des.1	Parameterliste						d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.			Bez./Des.2							Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				Schema/Draw	K 01.1.0806		Total Bl./Pg	11		1	2	3	4	5	6	7	8
Menü Menue Menu Menu Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie	Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling	Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging																																																																																																																																																																																																								
B	Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1 Heating circuit 1 Verwarmingskring 1	710	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort Comfort setpoint Gewenste wrde comfort	20	BZ 712	BZ 716	°C	*																																																																																																																																																																																																							
		712	E	Reduziertollsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd	16	BZ 714	BZ 710	°C	*																																																																																																																																																																																																							
		714	E	Frostschuttsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo Freeze protection setpoint Gewenste wrde vorst	10	4	BZ 712	°C	*																																																																																																																																																																																																							
		720	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica Curve slope Steilheid stooklijn	1.5	0.1	4		Rad. 1.5/FBH 0.8																																																																																																																																																																																																							
		730	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno Summer/winter heating limit Zomer/Winter verw grens	20	8	30	°C	*																																																																																																																																																																																																							
		732	F	Tagesheizgrenze Lim. chauffage diurne Valore limite riscald. diurno Day heating limit 24 h verwarmingsgrens	-3	-10	10	°C	*																																																																																																																																																																																																							
		741	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima Maximum supply setpoint Max gewenste aanvoertemp	80	BZ740	95	°C	Rad 80°/FBH 50°																																																																																																																																																																																																							
D	Ergänzungen Suppléments Aggiunte Supplements Uitbreidingen																																																																																																																																																																																																															
E																																																																																																																																																																																																																
F	<table><tr><td>a</td><td>Clip-IN Schalter</td><td>13.12.2019</td><td>se</td><td>Gez.</td><td>23.07.2015</td><td>wf</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Wand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td>Blatt/Page</td><td>5</td></tr><tr><td>b</td><td>Erde Brauchwasserladepumpe</td><td>20.04.2022</td><td>sp</td><td>Dess.</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Thision-S PLUS</td><td>=P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3</td><td>28.01.2019</td><td>scc</td><td>Gedr.</td><td>28.01.2019</td><td>scs</td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>Abgas-Druckwächter, Clip-IN</td><td>25.02.2019</td><td>se</td><td>Contr.</td><td></td><td></td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td colspan="2"></td><td>Schema/Draw</td><td colspan="2">K 01.1.0806</td><td>Total Bl./Pg</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>								a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	5	b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.				Thision-S PLUS		=P				c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gedr.	28.01.2019	scs	Bez./Des.1	Parameterliste						d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.			Bez./Des.2							Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				Schema/Draw	K 01.1.0806		Total Bl./Pg	11		1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																							
a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	5																																																																																																																																																																																																		
b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.					Thision-S PLUS		=P																																																																																																																																																																																																					
c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gedr.	28.01.2019	scs		Bez./Des.1	Parameterliste																																																																																																																																																																																																							
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.				Bez./Des.2																																																																																																																																																																																																								
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				Schema/Draw	K 01.1.0806		Total Bl./Pg	11																																																																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																								

1		2		3		4		5		6		7		8	
Menü Menue Menu Menu Menu		LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello Level Niveau	Funktion Fonction Funzione Function Functie		Standardwert Valeur standard Valore standard Standard setting Standaard instelling		Min. Min. Min. min. min.	Max. Max. Max. max. max.	Einheit Unité Unità Unit Eenheid	Aenderung Modification Modifica Modification Wijziging				
Trinkwasser ECS ACS Potable water Tapwater		1610	E	Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale Nominal setpoint Nom. gew wrde		55		8	BZ 1614	°C	*				
		1612	E	Reduziertsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta Setback setting Gewenste wrde gereduceerd		40		8	BZ 1610	°C	*				
		1620	I	Freigabe Déblocage Inserimento Release Vrijgave		ZPHK		0	2		*				
		1630	I	Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico Charging priority Laad prioriteit		Absolut Absolue Assoluta Direct Absoluut		0	3		*				
		1640	I	Legionellenfunktion Fonction légionelles Funzione antilegionelle Legionella function Legionella functie		(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)		Aus Arrêt Disinserito OFF Uit	0	2		*			
		1660	F	Zirkulationspumpe Freigabe Libération pompe circulation Rilascio pompa di circolazione Circulating pump release Circ pomp vrijgave		(Option) (Option) (Opzione) (Option) (Optie)		Trinkw. Freigabe	1	3		*			
Kessel Chaudière Caldaia Boiler Ketel		2441	F	Gebläsedrehzahl Hz Maximum Ventilateur Hz maximum Fan Hz massimo Fan Speed Hz maximum Fan Speed Hz maximaal		3800		BZ 9525	BZ 9530	U/min	Nur CH oder bei Bedarf Seulement CH ou au besoin Solo CH o quando necessario Only CH or when needed Slechts CH of naar behoefte				
Konfiguration Configuration Configurazione Configuration Configuratie		6212	F	Kontrollnummer Erzeuger 1 Num. contrôle gen. 1 N. di controllo gen. 1 Heat source 1 reference number controle nr warmtebron 1		-		0	199999		12				
		6213	F	Kontrollnummer Erzeuger 2 Num. contrôle gen. 2 N. di controllo gen. 2 Heat source 2 reference number controle nr warmtebron 2		-		0	199999		0				
		6215	F	Kontrollnummer Speicher Num. contrôle accumulateur N. di controllo accumulatore Storage tank reference number controle nr opslagtank		-		0	199999		4				
		6217	F	Kontrollnummer Heizkreise Num. contrôle circ. chauf. N. di controllo circuiti risc. Heating circuit reference number controle nr verw groepen		-		0	199999		3				

a	Clip-IN Schalter	13.12.2019	se	Gez.	23.07.2015	wf		Type	Gas-Wand-Brennwertkessel		= Anlage:		+ Ort:		Blatt/Page 6		
b	Erde Brauchwasserladepumpe	20.04.2022	sp	Dess.					Thision-S PLUS		=P						
c	Blatt (LLH,PWT), Anschl. QX3	28.01.2019	scc	Gepr.	28.01.2019	scs		Bez./Des.1	Parameterliste		Schema/Draw		K 01.1.0806		Total Bl./Pg 11		
d	Abgas-Druckwächter, Clip-IN	25.02.2019	se	Contr.				Bez./Des.2									
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name											

1		2		3		4		5		6		7		8	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--